武汉市江夏区生态环境监测简报

夏环简(饮)[2025]第5期

签发人: 吴国伟

江夏区 2025 年 5 月饮用水源简报

我区饮用水源地水源主要来自梁子湖、长江、金水河,其中梁子湖水体的功能区划为II类水体,长江和金水河水体的功能区划为III类水体。取水口设在长江江夏段的有金口龙床矾水厂;取水口设在梁子湖的有五里界梁子湖水厂、山坡水厂和舒安水厂;取水口设在金水河的有法泗水厂。

根据《市生态环境局办公室关于印发2025年武汉市生态环境监测方案的通知》(武环办[2024]45号)(以下简称“2025年监测方案”)要求,龙床矾水厂每月监测一次,法泗水厂、梁子湖水厂、山坡水厂和舒安水厂每季度监测一次。2025年5月,江夏区生态环境监测站对辖区内的龙床矾水厂的水质进行了监测。监测结果显示,龙床矾水厂的水质为II类,各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求,详见下表。2025年5月龙床矾水厂达标水量为593.87万吨,占取水量的100%。

2025年5月饮用水源监测结果一览表

水源地名称	监测时间	主要污染因子 (mg/L)				
		高锰酸盐指数	五日生化需氧量	氨氮	总磷	pH (无量纲)
龙床矾水厂	2025年5月	2.2	0.6	0.06	0.06	7.5
	III类水质标准	≤6	≤4	≤1.0	≤0.2	6-9
	超标倍数	0	0	0	0	达标
	水质现状	II				

武汉市江夏区生态环境监测站

2025年5月23日