

2025年全区人工游泳场所泳池水质抽检结果公示（第一轮）

为切实维护好人民群众的健康权益，完善游泳场所卫生监督长效机制和卫生管理体系。江夏区卫生计生执法督察大队对全区正在营业的23家游泳场所进行卫生监督抽检，江夏区疾病预防控制中心对游泳场所池水PH值、浑浊度、游离性余氯、菌落总数等7项卫生指标进行抽样检测，其中15家游泳场所的泳池水全部指标合格，8家游泳场所的泳池水部分指标不符合《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）规定的限值。现将检测结果予以公示（见附表）。针对抽检结果不合格的游泳场所，卫生计生执法督察大队已责令其立即整改并再次抽检，确保水质合格后再对社会开放。

附表

序号	*单位名称（+标称）	地址	检测是否合格	不合格指标
1	武汉壹云动体育健身有限公司	武汉市江夏区纸坊街纸坊大街91号	合格	
2	武汉云盛佳体育健身发展有限公司	武汉市江夏区纸坊街齐心村湾李44号	合格	
3	武汉盛帆文体产业发展有限公司	武汉市江夏区经济开发区阳光大道武汉盛帆科技有限公司10号厂房	合格	
4	武汉力泊体育文化发展有限公司	武汉市江夏区江夏大道51号美院coast西门会所一楼	合格	
5	湖北倍力美体育文化管理有限公司	武汉市江夏区庙山开发区阳光大道一号体育馆内	合格	
6	武汉毅企玩体育发展有限公司	武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道二号阳光100小区	合格	
7	武汉毅企玩体育发展有限公司	武汉市江夏区藏龙岛长投绿城兰园小区内游泳池	合格	

8	武汉英倍斯体育投资管理有限公司	汉市江夏区杨桥湖大道保利清能西海岸北区内	合格	
9	武汉英倍斯体育投资管理有限公司	武汉市江夏区藏龙岛栗庙路保利清能西海岸南区小区内游泳池	合格	
10	湖北藏隆水上乐园有限公司	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛栗庙新村C031号一层	合格	
11	武汉鄂体投体育产业发展有限公司	武汉市江夏区文化大道32号清江泓景小区游泳池	合格	
12	嘉武汉江夏区健身服务有限公司	武汉市江夏区大桥新区办事处文化大道与星光大道交叉口永旺梦乐城2F-2033	合格	
13	武汉双骐体育文化发展有限公司	武汉市江夏区柏木岭村全明星体育公园01号	合格	
14	武汉启晨体育健身服务有限公司	武汉市江夏区大桥现代产业园黄家湖大道与兴军路交汇处保利军运村欢迎中心-1F	合格	
15	武汉三锐体育发展有限公司	武汉市江夏区纸坊街齐心村北华街东19号	合格	
16	武汉体健体育有限公司	武汉市江夏区谭鑫培路17号万豪世纪天街A1-L3-02B、A1-L3-03号	不合格	泳池水游离性余氯高于标准值；浸脚池游离性余氯低于标准值
17	湖北永丽体育文化投资有限公司	武汉市江夏区纸坊街齐心村江夏大道世纪星语1-2楼	不合格	尿素高于标准值；浸脚池游离性余氯低于标准值
18	森联康体（武汉）国际健身俱乐部有限责任公司	武汉市江夏区江花大道71号新华联体育馆游泳池	不合格	浸脚池游离性余氯低于标准值
19	武汉市江夏区乐居雅运动会所	江夏区庙山产业园江夏大道37号武汉雅居乐国际花园营销中心二楼	不合格	泳池水游离性余氯高于标准值；浸脚池游离性余氯低于标准值
20	武汉思迈尔健身服务有限公司	武汉市江夏区江夏大道14号广信·万汇城商业A区三层2号	不合格	尿素高于标准值

21	武汉市爱维斯琴子体育投资有限责任公司	汉市江夏区光谷大道藏龙岛百捷科技园办公楼3楼	不合格	菌落总数高于标准值
22	武汉心旭动体育有限公司	江夏区经济开发区大桥新区金融街. 金悦府1-36号商铺	不合格	泳池水游离性余氯低于标准值；浸脚池游离性余氯低于标准值
23	武汉任意领域体育发展有限公司江夏分公司	武汉市江夏区大桥产业园文化大道与新华街交汇处欧亚达家居江夏旗舰店商场内5层编号为A5-19号商铺	不合格	尿素高于标准值；浸脚池游离性余氯低于标准值